

KLİPSLİ DECK UYGULAMASI CHECKLİST

(Karkas Sistem + Klipsli Ahşap Deck)

◆ Zemin Kontrolleri

- ☐ Beton / seramik zemin sağlam
- ☐ Yüzey temiz ve kuru
- ☐ Gerekli eğim (%1-2) mevcut
- ☐ Su tahliyesi kontrol edildi

◆ Karkas Sistemi

- ☐ Karkas malzemesi emprenyeli çam / egzotik
- ☐ Karkas kesiti zemin kotuna uygun (örn. 40×40 mm)
- ☐ Karkas altına dış mekân tutkalı uygulandı
- ☐ Karkaslar buldeks vidalarla sabitlendi
- ☐ Terazî ve aks mesafe (30-35 cm) kontrolü yapıldı
- ☐ Hava sirkülasyonu ve drenaj sağlandı

◆ Bağlantı Elemanları

- ☐ Kullanılan vidalar dış mekâna uygun
- ☐ Korozyona dayanıklı bağlantı elemanları kullanıldı

◆ Klips ve Deck Montajı

- ☐ Plastik klipsler UV dayanımlı
- ☐ Klipsler doğru aks aralıklarında monte edildi
- ☐ Deck profili klips sistemine uygun
- ☐ Görünür vida yok
- ☐ Gerekli yerlerde dış mekân tutkalı ile desteklendi

◆ Son Kat

- ☐ Montaj sonrası yüzey temizlendi
- ☐ Dış mekân ahşap yağı uygulandı
- ☐ İkinci kat gerekiyorsa uygulandı.

◆ GENEL TESLİM KONTROL

- ☐ Yüzey düzgün ve estetik
- ☐ Çatlak, boşluk, ses problemi yok
- ☐ Drenaj ve genişleme detayları doğru
- ☐ Bakım bilgileri kullanıcıya aktarıldı