

MASTİKLİ DECK UYGULAMASI CHECKLİST

(Seramik / Beton + Marin Kontrplak + Armuzlu Teak)

◆ Zemin Kontrolleri

- ☐ Zemin sağlam ve taşıyıcı
- ☐ Seramik yüzey pürüzlendirildi
- ☐ Toz, silikon ve kalıntılar temizlendi
- ☐ Akrilik astar kullanılmadı

◆ Marin Kontrplak

- ☐ Kontrplak marin huş (BS 1088)
- ☐ Kalınlık uygun (12 mm)
- ☐ Alt yüzey ve kenarlar emprenyeli
- ☐ Kontrplak Sika® 298 (ve muadili) ile yapıştırıldı
- ☐ Genleşme boşlukları bırakıldı
- ☐ Yüzey terazisi kontrol edildi

◆ Teak Döşeme

- ☐ Teak dengeli nemde
- ☐ Armuz sistemi düzgün
- ☐ PU / MS Polymer tutkal kullanıldı
- ☐ Gerekli yerlerde havşalı vida + elastik destek uygulandı

◆ Mastik Uygulaması

- ☐ Derzler temiz ve uygun derinlikte
- ☐ UV dayanımlı deck mastiği kullanıldı
- ☐ Mastik derzlere eksiksiz dolduruldu
- ☐ Kür süresi tam beklendi

◆ Zımpara & Yağlama

- ☐ Mastik tamamen kürlendi
- ☐ Tüm yüzey tek seferde zımparalandı
- ☐ Teak ve mastik yüzeyi aynı seviyede
- ☐ Teak yağı uygulandı
- ☐ Gerekirse ikinci kat uygulandı

✦ GENEL TESLİM KONTROL

- ☐ Yüzey düzgün ve estetik
- ☐ Çatlak, boşluk, ses problemi yok
- ☐ Drenaj ve genleşme detayları doğru
- ☐ Bakım bilgileri kullanıcıya aktarıldı